



LEGENDA:

- protlak dle popisku (neřízený, řízený)
- startovací, cílová jáma protlaku, prořez komunikace
- uložení kabelu v trubce vrubové
- kabelové vedení NN projekt. v nové trase
- venkovní - nadzemní vedení VN stávající
- venkovní - nadzemní izolované vedení NN stávající
- kabelové vedení NN stávající
- stávající rozpojovací skříň na stožár, pilíř
- nová projektovaná kabelová smyčková skříň
- stávající přípojková skříň na stožár, přípojková skříň do zdi, pilíř
- stávající podpěrný bod NN, VN
- nová projektovaná kabelové spojka
- stávající zemnění

LEGENDA KN:

- hranice parcely dle KN
- 284/1* - číslo parcely dle KN
- 287/2* - číslo parcely dle KN dotčená

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- telefon
- vodovod
- kanalizace
- plynovod

Základní údaje:

Prostory z hlediska úrazu el. proudem : nebezpečné
 Strídavá síť nn: 3+PEN, stříd., 50Hz, 400/230V/TN-C
 Strídavá síť vn: 3, stříd., 50Hz, 22kV/IT
 Námrazová oblast: N1 (do 1kg) Větrová oblast: II do 25
 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el. zařízení do 1000V i nad 1000V:
 - polohou, dle PNE 33 0000-1, 7V, čl. 3.2.2.1.
 - izolací, dle PNE 33 000-1, 7V, čl. 3.2.2.4.
 Ochrana před úrazem el. proudem doporučuje v prostorách nebezpečných:
 na straně VN - zemněním, dle PNE 33 0000-1, 7V, čl. 3.4.3.1.
 na straně NN - automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji,
 dle PNE 33 0000-1, 7V čl. 3.3.2.5.
 Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:
 - stanovuje PNE 330000-2, tabulka č.6 a č.7

UPOZORNĚNÍ:

Podzemní sítě, mohou být zakresleny s možnou prostorovou odchylkou.
 Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit všechna podzemní vedení
 a v jejich blízkosti provádět vykopávací práce pouze ručně.

AUTORIZACE:

VYPRACOVAL	Ing. Antonín Březina	ZOD. PROJEKTANT	Ing. Antonín Březina	
ZHOTOVITEL PD	SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00, t.: 774786979, e.: brezina@voltech.cz			
KRAJ	ZLÍNSKÝ	OKRES	UHERSKÉ HRADIŠTĚ	
KATASTR. ÚZEMÍ	Bílovice u Uherského Hradiště [604518]			
MÍSTO STAVBY	Bílovice, u č. p. 540			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. STAVBY: 1030090100	
NÁZEV STAVBY	Bílovice, Hrdinová pč.539, k.smyčka NN			DATUM: 04/2024
NÁZEV VÝKRESU	Celkový situační výkres			FORMÁT: 2A4
				STUPEŇ PD: DÚR
				MĚŘÍTKO: 1:250
				Č. VÝKRESU: C.3