



O B E C N Í Ú Ř A D B Í L O V I C E

odbor výstavby a územního plánování

Bílovice 70, PSČ 687 12

Záměr: Z/2024/7764
Řízení: R/2024/1010
Dokument: R/2024/1010/2
Vyřizuje: Ing. Petr Lopour – oprávněná úřední osoba
E-mail: lopour@bilovice.cz
Telefon: +420 730 151 261

Bílovice, dne 20.08.2024

Obec Nedachlebice, Nedachlebice č.p. 250, 697 15 Nedachlebice

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY č. 05/2024 (R/2024/1010)

Výroková část:

Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2024 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 22.07.2024 podala **Obec Nedachlebice, IČO 00291145, Nedachlebice č.p. 250, 697 15 Nedachlebice**, kterou zastupuje firma M Plus elektro, s.r.o., IČO 28330081 Boršice 759, 687 09 Boršice (dále jen "žadatel"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e ve zrychleném řízení stavbu:

“VO Nedachlebice, přechod u OÚ“

(dále jen "stavba") na pozemky **parc. č. 2634/8** (ostatní plocha), **parc. č. 2601/3** (ostatní plocha) a **parc. č. 2634/1** (ostatní plocha), vše v katastrálním území Nedachlebice.

Stavba obsahuje:

SO01 – Veřejné osvětlení

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

pozemky **parc. č. 2634/8** (ostatní plocha), **parc. č. 2601/3** (ostatní plocha) a **parc. č. 2634/1** (ostatní plocha), vše v katastrálním území Nedachlebice.

Druh a účel umísťované stavby:

Účelem stavby je umístění atypického sloupu veřejného osvětlení (VO), který bude osvětlovat přechod pro chodce a pozemní komunikaci. Stavba bude zajišťovat především bezpečnost při pohybu osob a vozidel na komunikaci. Nový atypický přechodový sloup veřejného osvětlení bude umístěn na pozemku parc. č. 2634/1, ve vzdálenosti 2,9 m od západní hranice parc. č. 2601/3 a ve vzdálenosti 2,6 m od severní hranice pozemku parc. č. 2605/11, vše v k.ú. Nedachlebice. Sloup VO bude mít světlovou výšku 6 m, bude uzemněn a napojen na zdroj elektrické energie veřejného osvětlení kabelem AES 2x16 vedeným vzduchem od sloupu VO na severovýchodní roh budovy Obecního úřadu č.p. 250, stojícího na st. pozemku č. 326/1 v k. ú. Nedachlebice.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval M Plus elektro, s.r.o.(Ing. Miroslav Zemánek, ČKAIT 1302008); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník si zajistí vytyčení podzemních vedení veřejné technické infrastruktury (inženýrských sítí) přímo v terénu a dodrží podmínky vlastníků (oprávněných majetkových správců) jednotlivých sítí.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Výkopové práce.
 - b) Natažení nových kabelů.
 - c) Vztyčení nového sloupu.
 - d) Připojení nového kabelu a uzemnění.
 - e) Uvedení dotčených pozemků do původního stavu.
5. Stavba bude dokončena do 12 měsíců od zahájení.
6. Stavba bude prováděna stavební podnikatel.
7. Odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
8. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Stavba nevyžaduje kolaudační rozhodnutí podle § 230 odst. 2 stavebního zákona a podle § 230 odst. 3 stavebního zákona lze užívat stavbu ihned po dokončení a to pouze v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby.

III. Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů a z vyjádření dotčených vlastníků(oprávněných majetkových správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou stanoveny pro provedení stavby.

1. Budou splněny podmínky vyjádření - **SVK, a. s. Uh. Hradiště** ze dne 05.06.2024 pod číslem jednacím VVK/MM/2024/1008.

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. příložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v příloženém snímku má pouze informativní charakter. Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytyčení vodohospodářského zařízení. Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:

V zájmovém území se nachází stávající vodovodní a kanalizační zařízení, které nesmí být stavebními stroji a pracemi dotčeno. Zemina z výkopů nesmí být ukládána na poklpy tohoto zařízení, které musí zůstat trvale přístupné. V případě poškození je nutno jej uvést do původního stavu na náklady investora. Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření. V případě, že bude při stavbě zjištěno, že není možné dodržení všeobecných podmínek a podmínek tohoto vyjádření, požadujeme svolání jednání na místě stavby za přítomnosti pracovníka příslušného provozu naší a.s.. O navrženém způsobu řešení bude následně proveden písemný záznam (zápis do stavebního deníku). Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s..

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření,
- změnou rozsahu vyznačeného území,

- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti.
Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.
2. Budou splněny podmínky vyjádření **CETIN a.s.** ze dne 03.06.2024 pod číslem jednací 163310/24 Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.
- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s..
(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního Zákona.
(III) Stavebník a nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK. Před zahájením zemních prací, bude vytyčena trasa PVSEK. Dodržet normu ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. V místě křížení uložit vedení NN do chráničky pod trasu PVSEK. V případě nejasností nebo změn vždy požádat POS (Ing. Pavel Vlk 602 439 711) o vyjádření;
(IV) A pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti I) v Den konce platnosti Vyjádření, II) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a nebo III) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
3. Budou splněny podmínky vyjádření **Ředitelství silnic Zlínského kraje** vydaného dne 11.07.2024 pod značkou ŘSZKU/09991/24-236. ŘSZK k předmětné žádosti sděluje, že s umístěním stavby a vydáním příslušného povolení souhlasí za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:
1. Stavebními pracemi nesmí dojít k znečištění a poškození silnice III/49714 ani jejího příslušenství. Stavební a výkopový materiál nesmí být skladován na silničním tělese. Po ukončení prací bude silniční těleso uvedeno do odpovídajícího stavu, upraveno a řádně vyčištěno.
2. V případě omezení silničního provozu na silnici III/49714 způsobeného stavbou je nutné si před zahájením stavebních prací vyžádat písemný souhlas ŘSZK, který bude mimo jiné řešit souhlas se zvláštním užíváním silnice a případné částečné omezení užívání silničního provozu a finanční náhradu za dočasné omezení užívání silnice III/49714.
3. Stavebník je povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti způsobené danou stavbou. Případné změny oproti předložené PD požadujeme předložit k vyjádření. Stavebními pracemi nesmí dojít k znečištění a poškození silnice III/49714 ani jejího příslušenství. Stavební a výkopový materiál nesmí být skladován na silničním tělese. Po ukončení prací bude silniční těleso uvedeno do odpovídajícího stavu, upraveno a řádně vyčištěno.
4. V případě omezení silničního provozu na silnici III/49714 způsobeného stavbou je nutné si před zahájením stavebních prací vyžádat písemný souhlas ŘSZK, který bude mimo jiné řešit souhlas se zvláštním užíváním silnice a případné částečné omezení užívání silničního provozu a finanční náhradu za dočasné omezení užívání silnice III/49714.
Stavebník je povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti způsobené danou stavbou. Případné změny oproti předložené PD požadujeme předložit k vyjádření.
4. Budou splněny podmínky vyjádření **GasNet Služby, s.r.o.** ze dne 11.06.2024 pod značkou 5003083787. V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ):
- STL PE 63 plynovody vč. Přípojek
- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Rozvodné pilíře musí být umístěny min. 1 m od PZ, měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

- Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce PZ musí být minimálně 1 m.
- V odůvodněných případech je možné tuto vzdálenost snížit na hodnotu 0,5 m.
- Hloubku základu stožáru je nutné provést tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ, viz. Odst. 1 tohoto stanoviska – poskytnutý zakres je pouze orientační.

5. Budou splněny podmínky vyjádření **EG.D, a.s.** ze dne 11.06.2024 pod značkou L4570-27126294

V ochranném pásmu venkovního vedení VN je zakázáno používat mechanismy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3m tzn. bagry, nákladní automobily se sklápěcí korbou atp., v případě použití těchto mechanismů musí být plánované práce provedeny za vypnutého stavu venkovního vedení VN. Nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

Dále upozorňujeme na povinnost vyznačení OP nadzemního vedení VN dobře viditelným způsobem přímo v terénu (cedule, značky apod.). Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

V místě křížení komunikace s nadzemním vedením VN, NN musí být zachovány nejkratší povolené vzdálenosti dle ČSN. Stavba v OP musí být prováděna v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb.

Požadujeme dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN vzhledem k plánované stavbě dle PNE 33 3301 ed.3 a ČSN EN 50 423. Při práci v ochranném pásmu vedení VN či jeho blízkosti nebo v blízkosti vedení NN je možno v dostatečném předstihu min. 1 měsíc požádat o krátkodobé vypnutí vedení VN u EGD, a.s., Středisko služeb zákazníkům, Poštovní příhrádka 54, 656 54 Brno, tel. 800 77 33 22, email : info@egd.cz. Požadujeme dodržet v platném znění Energetický zákon 458/2000 Sb. § 46 Ochranné pásma.

Dále požadujeme dodržet tyto podmínky :

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdrav. či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopu a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnu před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynu technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelu VN, NN zajistí Marek Lidíneček, tel.: 57716-3366, mail: marek.lidinec@egd.cz.

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolnou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiné podobné zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m,

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.

10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26315397, s platností do 30.05.2026, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

11. Veškeré stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), které stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.

13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdu apod.

Kontakty provozovatelů zařízení: Provozovatel VN, NN: Rostislav Šimek, tel.: 57716-3370, mail: rostislav.simek@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení Stavby s její kolaudací.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Nedachlebice, IČO 00291145, Nedachlebice č.p. 250, 697 15 Nedachlebice

Odůvodnění:

Dne 22.07.2024 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Podklady žádosti:

- Souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb dle § 187 stavebního zákona.
- Souhlasy všech účastníků řízení dle § 212 odst. 1) písm. e stavebního zákona.
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Uherské Hradiště - odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 24.06.2024, pod číslem jednacím MUUH-SŽP/51547/2024/MiV/KOS 0542.
- Vyjádření společnosti EG.D, a.s., ze dne 30.05.2024, pod značkou L40715-26315397.

Stavební záměr musí být proveden v souladu se všemi skutečnostmi uvedenými v těchto předložených vyjádřeních a stanoviscích.

Posouzení stavebního úřadu:

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení podle § 212 stavebního zákona, protože stavebník o to požádal a:

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace podle § 212 odst. 1 písm. e) stavebního zákona.

Stavba je v souladu s platným územním plánem Nedachlebice ve znění č. 5/2009 ze dne 05.01.2010 – „PV“ plocha veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch, kde je dopravní a technická infrastruktura zajišťující obsluhu území přípustná.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním, nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Dále stavební úřad upozorňuje:

- Stavební úřad upozorňuje, že dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, je stavebník povinen ohlásit termín zahájení prací, již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
- V případě dotčení okolních pozemků a staveb, je nutno toto dotčení předem projednat s příslušnými vlastníky (popř. správci) těchto pozemků a staveb. Jedná se zde i o dočasný zábor prostor pro dočasné uložení stavebních materiálů, případně pro uložení vybouraného materiálu.
- Při provádění a umístění stavby je nutné dodržet podmínky stanovené v doložených vyjádřeních vlastníků (správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury (inženýrské sítě, pozemní komunikace apod.), v podmínkách souhlasů vlastníků (správců) pozemků a staveb a současně provedení a umístění stavby musí být i v souladu s předloženými závaznými stanovisky dotčených orgánů (viz. dále).
- Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k nadřízenému správnímu orgánu u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené

a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Při určení okamžiku doručení písemnosti, která je doručována veřejnou vyhláškou, je prvním dnem patnáctidenní lhůty, po kterou má být písemnost vyvěšena, den následující po dni vyvěšení. Písemnost je doručena patnáctým dnem po vyvěšení, a to bez ohledu na to, zda se jedná o den pracovní, sobotu, neděli nebo svátek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle vlastníkovému stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyzoomí hlavního projektanta.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka "Stavba povolena"). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do dokončení stavby.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
- Stavebník si zajistí vytyčení podzemních vedení veřejné technické infrastruktury (inženýrských sítí) přímo v terénu a dodrží podmínky vlastníků (správců) jednotlivých sítí.
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím ověřené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou roveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci podle § 198 stavebního zákona. Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Bílovice a současně dle § 25 odst. 2)) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu musí být zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup, a to nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

.....

Podpis a razítko orgánu – oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí a současně zveřejnění tohoto oznámení způsobem umožňující dálkový přístup.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Nedachlebice a současně dle § 25 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu musí být zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup, a to nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

.....

Podpis a razítko orgánu – oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí a současně zveřejnění tohoto oznámení způsobem umožňující dálkový přístup.

Obdrží:

účastníci řízení (dodejky)
M Plus elektro, s.r.o., IDDS: kpbjkjp
IČO 28330081, Boršice č.p. 759, 687 09 Boršice

Obdrží:

Doručí se těmto účastníkům řízení
Ing. Miroslav Zemánek, IDDS: kpbjkjp
sídlo: Svárov č.p. 74, 68712 Svárov
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnyys6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
SVK, a. s., IDDS: uh2gb5e
sídlo: Za Olšávkou č.p. 290, Sady, 68601 Uherské Hradiště
ŘSZK, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
sídlo: K Majáku č.p. 5001, 76001 Zlín

Dotčené orgány:

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: ef2b3c5
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1

Na Vědomí:

Vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Bílovice, IDDS: kn3bfhs

sídlo: Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice

Obecní úřad Nedachlebice, IDDS:dpkbcjd

Sídlo: Nedachlebice č.p. 250, 687 12 Nedachlebice

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5.000 Kč byl zaplacen dne 1.08.2024.